

Montageanleitung Lüftungs-Rauchschalter-System LRS 03



Ihr 100Pro Brandschutzpartner.

Inhalt

1. Einleitung	4
1.1 Gültigkeit.....	4
1.2 Funktion der Anleitung.....	4
1.3 Symbole und Signalwörter	4
1.4 Aufbewahrung der Dokumente.....	4
2. Bestimmungsgemäße Verwendung	5
3. Sicherheit	5
3.1 Allgemeine Sicherheitshinweise und Schutzmaßnahmen	5
3.2 Pflichten des Installateurs.....	6
3.3 Gewährleistungsansprüche	6
4. Produktbeschreibung	7
4.1 Betrieb des LRS 03	8
4.2 Lieferumfang.....	8
5. Projektierung	9
5.1 Anwendungsgrenzen	10
5.2 Bestimmungen und Vorschriften	10
5.3 Anwendung nach DIBt Zulassung	11
5.4 Anwendung ohne DIBt Zulassung.....	11
6. Technische Daten	12
7. Montagehinweise	14
7.1 Mechanische Montage des LRS 03	14
7.2 Elektrischer Anschluss LRS 03	16
7.3 Anschaltbeispiele.....	18
8. Inbetriebnahme	20
8.1 Funktionsprüfung	20
8.2 Wartung.....	20
8.3 Anzeige der Betriebszustände des ORS 220	21
9. Instandhaltung	21
10. Anhang	21
10.1 Technischer Support & Applikations Support.....	21
10.2 Bohrschablone.....	22

1. Einleitung

1.1 Gültigkeit

Dieses Dokument ist gültig für das Lüftungs-Rauchscharter-System LRS 03 ab Produktversion 5000618-0201.

1.2 Funktion der Anleitung

Das vorliegende Dokument beschreibt das Lüftungs-Rauchscharter-System LRS 03 mit dem zum Ausgabedatum dieses Dokuments gültigen Stand von Hard- und Software. Änderungen, insbesondere wenn sie durch technischen Fortschritt begründet sind, behalten wir uns vor.

Die Gestaltung und der Inhalt dieses Dokuments unterliegt dem Urheberrecht. Abdrucke oder Übernahme von Texten, Abbildungen und Fotos in beliebigen Medien (z.B. Print, CD-ROM, Internet etc.) aus diesem Dokument - auch auszugsweise - sind nur mit unserer ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung gestattet. Für Druckfehler und offensichtliche Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.

1.3 Symbole und Signalwörter

In dieser Anleitung werden folgende Symbole und Signalwörter verwendet:

Symbol/ Signalwort	Bedeutung
WARNUNG	Warnhinweis, der bei Nichtbeachtung zu Tod oder schweren Verletzungen führen kann.
ACHTUNG	Warnhinweis, der bei Nichtbeachtung zu Sachschäden oder Funktionsstörung führen kann.
	Hinweis auf zusätzliche Information
	Handlungsanweisung
	Ergebnis einer Handlung
-	Aufzählung

Die Warnhinweise sind wie folgt aufgebaut:

SIGNALWORT

Art und Quelle der Gefahr

Folgen bei Nichtbeachtung

► Maßnahmen zur Gefahrenabwehr

1.4 Aufbewahrung der Dokumente

Die Aufbewahrung der Dokumente übernimmt der Betreiber der Anlage, damit die Dokumente bei Bedarf zu Verfügung stehen.

2. Bestimmungsgemäße Verwendung

- Rauchererkennung auf Kanälen mit rundem und eckigem Querschnitt
- Überwachung und Ansteuerung von raumlufttechnischen Anlagen (z. B. Ventilatoren)
- Überwachung und Ansteuerung von Brand- und Rauchschutzklappen
- Überwachung von Zuluft-, Umluft- und Abluftanlagen
- Der LRS darf nur im Inneren von Gebäuden eingesetzt werden.

Nicht bestimmungsgemäße Verwendung

- Der LRS darf nicht als Bestandteil einer Brandmeldeanlage eingesetzt werden.

Wenn der LRS nicht bestimmungsgemäß verwendet wird, haftet die Hekatron Vertriebs GmbH nicht für Schäden, die daraus resultieren.

3. Sicherheit

Wenn die Sicherheits- und Bedienungshinweise nicht beachtet werden, bestehen keine Haftungs- und Gewährleistungsansprüche gegenüber der Hekatron Vertriebs GmbH.

Die Montageanleitung LRS 03 ist ein Bestandteil des Produktes. Vor jeglicher Handhabung, Montage und Inbetriebnahme des Lüftungs-Rauchscharter-Systems bzw. einzelner Komponenten sind nachfolgende Sicherheitshinweise sowie Beschreibungen und Informationen dieser Montageanleitung gewissenhaft nachzulesen und einzuhalten.

Die Planung und Projektierung von Lüftungskanalmeldern sowie deren Montage, Installation, Inbetriebsetzung, Abnahme und Instandhaltung setzen spezielles Fachwissen voraus und dürfen daher nur durch nachweislich qualifizierte und zertifizierte Fachkräfte durchgeführt werden.

Darüber hinaus sind die jeweiligen landesspezifischen Normen und Richtlinien unbedingt zu beachten und einzuhalten. Schäden und Folgeschäden, die durch Eingriffe oder Änderungen an unseren Produkten sowie unsachgemäßer Behandlung verursacht werden, sind von der Haftung ausgeschlossen. Gleiches gilt für eine unsachgemäße Lagerung oder sonstige Fremdeinwirkungen.

Kennzeichnungen nicht beschädigen!

Die Typenschilder, Typenbezeichnungen und/oder Kennzeichnungen auf Geräten und Leiterplatten dürfen nicht entfernt, überschrieben oder unkenntlich gemacht werden.

3.1 Allgemeine Sicherheitshinweise und Schutzmaßnahmen

- Die auf dem Betriebsmittel angegebenen technischen Daten sind zu beachten.
- Umbauten oder Veränderungen an dem Betriebsmittel sind nicht zulässig.
- Das Betriebsmittel ist bestimmungsgemäß in unbeschädigtem und einwandfreiem Zustand zu betreiben.
- Der ORS 220 darf nicht geöffnet werden.
- Es dürfen nur Originalersatzteile des Herstellers verwendet werden.
- Für die Funktionsprüfung der Rauchscharter empfiehlt Hekatron das Prüfgas 918/5 zu verwenden. Die Sicherheitshinweise auf dem Etikett beachten.

Bei einer Nutzungsänderung der Anlage muss geprüft werden, ob die gesetzlichen Anforderungen, Vorschriften und der Stand der Technik entsprechend berücksichtigt sind. Für die Projektierung, Ausführung und Inbetriebnahme sind geeignete Fachkräfte vorzusehen. Bei der Arbeit an elektrotechnischen Anlagen sind besondere Bestimmungen zu beachten.

Diese Arbeiten dürfen nur von autorisierten Elektrofachkräften durchgeführt werden.

3.2 Pflichten des Installateurs

Um eine einwandfreie Funktion des Gerätes zu gewährleisten, folgende Vorgaben beachten:

- Führen Sie nur Tätigkeiten durch, die in dieser Anleitung beschrieben sind.
- Führen Sie alle Tätigkeiten in Übereinstimmung mit den geltenden Normen, Richtlinien und Vorschriften aus.
- Weisen Sie den Betreiber in die Funktion und Bedienung des Gerätes ein.
- Weisen Sie den Betreiber auf die Wartung des Gerätes hin.
- Weisen Sie den Betreiber auf mögliche Gefährdungen hin, die beim Betrieb des Gerätes entstehen können.

3.3 Gewährleistungsansprüche

Schäden und Folgeschäden, die durch Eingriffe oder Änderungen an unseren Produkten sowie unsachgemäßer Behandlung verursacht werden, sind von der Haftung ausgeschlossen. Gleiches gilt für eine unsachgemäße Lagerung oder sonstige Fremdeinwirkungen. Für Druckfehler und offensichtliche Irrtümer übernehmen wir keine Haftung. Änderungen, insbesondere wenn sie durch technischen Fortschritt begründet sind, behalten wir uns vor.

Für Funktionen und Vorgänge, die über die hier beschriebenen hinausgehen, wenden Sie sich bitte an unsere Mitarbeiter im Technischen Support.

Es gelten die Informationen und Gewährleistungsbedingungen in den **Allgemeinen Geschäftsbedingungen** der Hekatron Vertriebs GmbH, Brühlmatten 9, D-79295 Sulzburg.

4. Produktbeschreibung




Abb. 1: Lüftungs-Rauchscharter-System LRS 03

Der Lüftungskanalsockel LKS 02 wird für alle Varianten der LRS-Familie verwendet und weist je nach Variante unterschiedliche Ausstattungsmerkmale auf. Außerdem werden diese stets von außen auf den Lüftungskanal montiert. Das Gehäuse besteht aus einem blauen Gehäuseunterteil und einem transparenten Gehäusedeckel und dient als Aufnahme des Rauchscharter ORS 220. Der ORS 220 setzt sich, sobald die Messkammer wieder rauchfrei ist, automatisch wieder zurück. Bei der Verwendung der LRZ Basis muss die Alarmspeicherung aktiviert werden.

Bei dem Lüftungs-Rauchscharter-System LRS 03 sind im Lüftungskanalsockel LKS 02 die Gleichrichterplatine GR50AC, die Betriebs- und Klemmenanschlussleiste BAK 05 mit Wechslerstaster sowie dem Alarmauslösetaster S2 vormontiert.

Der zum System gehörende optische Rauchscharter ORS 220 ist im Lieferumfang enthalten.

Das Lüftungs-Rauchscharter-System LRS 03 ist VdS-angewiesen und vom Deutschen Institut für Bautechnik (DIBt) für die Ansteuerung von Brand- und Rauchscharterklappen in Gebäuden zugelassen.



G 207085



Z-78.6-177

Das LKS 02 dient als Aufnahme für den Rauchscharter ORS 220 und wird von außen auf den Lüftungskanal montiert. Das Lüftungs-Rauchscharter-System LRS 03 ist für die Anwendung in Gebäuden konzipiert.

4.1 Betrieb des LRS 03

Im Betrieb permanent vom Luftstrom der zu überwachenden Lüftungsleitung durchspült. Bei der Detektion von Rauchpartikeln wird Alarm ausgelöst und die Sicherheitseinrichtungen angesteuert. Sobald die Messkammer wieder frei von Rauchpartikeln ist, setzt sich das LRS 03 automatisch wieder zurück.

4.2 Lieferumfang

- 1 x Lüftungskanalsockel LKS 02 mit folgenden Ausstattungsmerkmalen:
 - Stopfen und Dichtungen
 - Gleichrichterplatine GR50AC
 - Betriebs- und Klemmenanschlussleiste BAK 05
 - Alarmauslösetaster S2
- 1 x Montageset bestehend aus:
 - 2 x Befestigungsschrauben
 - 1 x M16 x 1,5 Kabelverschraubung
 - 1 x M16 x 1,5 Gegenmutter
- 1 x Einlassrohr mit Strömungsadapter für ORS 220:
 - Gesamtlänge 415 mm mit der Standardeinbautiefe im Kanal 345 mm
- 1 x Montageanleitung
- 1 x Optischer Rauchschalter ORS 220

5. Projektierung

Das LRS 03 ist für den Einsatz an eckigen Lüftungskanälen von 0,1 Meter bis 1 Meter ausgelegt. Bei runden Kanälen ist der Einsatz von Ø 0,1 Meter bis 1 Meter möglich. Der seitliche Erfassungsbereich des Einlassrohres im Kanal beträgt ca. 500 mm. Der Lüftungskanalsockel muss so platziert werden, dass man von einer sicheren Rauchererkennung ausgehen kann. Störfaktoren, welche die sichere Funktionsweise des LRS 03 beeinträchtigen, sind auszuschließen.




Abb. 2: Projektierungsübersicht

Eine Empfehlung für die Projektierung kann der s. Abb. 2 entnommen werden. Um die Rauchererkennung sicher zu stellen, sollten bei größeren Kanälen mehrere LRS 03 vorgesehen werden. Dabei müssen die Parameter der Lüftungsleitung berücksichtigt werden.

i Verwendung von Lüftungsrauchsaltern in Verbindung mit Luftfiltern

Luftfilter ab Klasse F7 filtern bereits einen Großteil der Rauchpartikel aus. Bei der Montage der Lüftungsrauchsalter hinter diesen Filtern kann somit die Detektion des Rauchsalters, und somit die Alarmierung, beeinträchtigt und verzögert werden. Hekatron empfiehlt in diesem Fall die Montage des Rauchsalters vor dem Filter. Soll der Filter mit überwacht werden, empfiehlt es sich, einen zweiten Rauchsalter hinter dem Filter zu platzieren.

5.1 Anwendungsgrenzen

- Der Anwendungsbereich ist die Rauchererkennung in Lüftungsleitungen.
- Der Sensor kann in Lüftungsleitungen, in denen Luftgeschwindigkeiten zwischen 1 m/s bis 20 m/s vorherrschen, eingesetzt werden.
- Für die baurechtlich konforme Ansteuerung von Brand- und/oder Rauchschutzklappen ist eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt) erforderlich.
- Der Einsatz des Produktes als Bestandteil einer Brandmeldeanlage ist nicht vorgesehen.
- Das LRS 03 soll nicht eingesetzt werden, wenn mit betriebsbedingten Störgrößen, wie Staub, Rauch, Feuchtigkeit oder Dampf zu rechnen ist.
- Es ist darauf zu achten, dass der LRS 03 keiner Betauung ausgesetzt wird (zulässige Luftfeuchtigkeit bis 95 % relative Feuchte).
- Der Temperaturbereich des LRS 03 ist durch die technischen Daten vorgegeben (-20 °C bis +60 °C).
- Das LRS 03 darf nicht im Außenbereich eingesetzt werden.

5.2 Bestimmungen und Vorschriften

Die in dem Einsatzland geltende Bestimmungen und Vorschriften sind einzuhalten. Grundsätzlich müssen, wenn ein Produkt gleichzeitig in den Geltungsbereich anderer Richtlinien fällt, alle Richtlinien parallel angewendet werden, um die besonderen Anforderungen einer jeden Richtlinie zu erfüllen.

Für den Brandschutz in Lüftungsanlagen gelten u.a. die Anforderungen der MBO (Musterbauordnung). Diese Paragraphen werden in die jeweilige Landesbauordnung entsprechend übernommen.

Auszug:

„Bauliche Anlagen müssen so beschaffen sein, dass der Entstehung und Ausbreitung von Feuer und Rauch vorgebeugt wird, und bei einem Brand die Rettung von Menschen und Tieren sowie wirksame Löscharbeiten möglich sind.“

5.3 Anwendung nach DIBt Zulassung

Entsprechend dem Zulassungsbescheid des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt), werden für die Rauchererkennung und die Ansteuerung von Brand- und Rauchschutzklappen folgende Komponenten benötigt:

- LRS 03
- LRZ Basis

optional:

- Druckknopftaster DKT 02 in grau
- externe Rauchschalterzustandsanzeige RZA 142

An die Rauchschalterzustandsanzeige RZA 142 werden die Zustände Betrieb, leicht verschmutzt, stark verschmutzt, Störung oder Alarm, über die Kommunikationsschnittstelle PIN 3 des ORS 220 weitergeleitet und dort auch optisch angezeigt. Außerdem steht zur optischen Anzeige für jeden Zustand ein potenzialfreier Wechsler zur Weiterleitung der Zustände an eine übergeordnete Stelle (z.B. Gebäudeleittechnik) zur Verfügung.

Für die Planung, Projektierung, Ausführung, Nutzung und Instandhaltung sind die Bestimmungen der DIBt- Zulassung Z-78.6-177 einzuhalten.

 Das Einlassrohr darf auf eine minimale Länge von 2 Einlassöffnungen gemäß der DIBt Zulassung gekürzt werden. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass das Produkt dann nicht mehr dem geprüften Anwendungsbereich der VdS-Anerkennung entspricht.

5.4 Anwendung ohne DIBt Zulassung

Für die Rauchererkennung und die Ansteuerung von Lüftungsanlagen können folgende Komponenten eingesetzt werden:

- LRS 03
- LRZ Basis

eingesetzt werden.

- Bei einer bauseitigen Energieversorgung 24 V DC/AC, kann diese direkt an den LRS 03 angeschlossen werden. Eine Alarmspeicherung muss bauseits bereit gestellt werden.

optional:

- Druckknopftaster DKT 02 in grau
- externe Rauchschalterzustandsanzeige RZA 142

Bei einer bauseitigen Energieversorgung 24 V AC, kann die RZA 142 nicht mit verwendet werden (Siehe technische Daten der Gleichrichterplatine GR50AC auf Seite 13).

An die Rauchschalterzustandsanzeige RZA 142 werden die Zustände Betrieb, leicht verschmutzt, stark verschmutzt, Störung oder Alarm, über die Kommunikationsschnittstelle PIN 3 des ORS 220 weitergeleitet und dort auch optisch angezeigt. Außerdem steht zur optischen Anzeige für jeden Zustand ein potenzialfreier Wechsler zur Weiterleitung der Zustände an eine übergeordnete Stelle (z.B. Gebäudeleittechnik) zur Verfügung.

 Das Einlassrohr darf auf eine minimale Länge von 5 Einlassöffnungen gekürzt werden.

6. Technische Daten

Lüftungskanalsockel LKS 02

Einsatzbereich	Lüftungskanäle
min. Luftstrom	1 m/s
max. Luftstrom	20 m/s
Temperaturbereich	siehe Gleichrichterplatine GR50AC
Schutzart	IP54 (auf Kanaloberfläche)
Farbe	blau/transparent
Material	PC/Alu Rohr
Montage Öffnungen	auf dem Lüftungskanal 2 x Ø 28-30 mm/150 mm Abstand zur Befestigung im Gehäuse 2 x max. 6/206 mm Abstand
Kabeleinführung	3 x Ø6-10 mm
Maße ohne Rohr	L 25 cm x B 13,5 cm x H 10 cm
Gewicht ohne Rohr	ca. 350 g

Rauchschalter ORS 220

Funktionsprinzip	Streulicht
Anerkennung durch VdS	G 207085
Betriebsspannung	16 bis 28 V DC
Restwelligkeit U_b max.	200 mV _{SS}
Stromaufnahme bei 28 V DC in Ruhe bei Alarm bei Störung	22 mA 11 mA 16 mA
Relaiskontakt Schaltspannung max. Schaltstrom max. Schaltleistung max.	30 V DC oder 30 V AC 1 A 30 W
Schutzart	IP42
Betriebsumgebungstemperatur ¹⁾	-30 bis +60 °C
Lagertemperaturbereich	-30 bis +60 °C
Umgebungsbedingungen Luftfeuchte (dauernd, ohne Betauung) bei ≤ 34 °C	10 ... 95 % rF
Umgebungsbedingungen Luftfeuchte (dauernd, ohne Betauung) bei > 34 °C	max. 35 g/m ³ min. 10 % rF
Gewicht (Melder mit Sockel 143 A)	127 g

¹⁾ ohne Betauung- nach Prüfung der Bau- und Prüfungsgrundsätzen für Rauchauslöseeinrichtungen (DIBt 12/76) bis +75°C

Gleichrichterplatine GR50AC

DC-Nenneingangsspannungsbereich	21,6 bis 28 V DC
AC-Nenneingangsspannungsbereich	21,6 bis 26,4 V AC rms
Stromaufnahme bei 24 V DC bei 24 V AC	30 mA 68 mA
Nennausgangsspannungsbereich	16,4 bis 24,5 V DC
Ausgangsstrom	max. 30 mA DC
Klemmenanzahl Eingänge	2
Betriebsumgebungstemperatur	-20 bis +60 °C
Lager- und Transporttemperatur	-20 bis +70 °C
Abmessungen (H x B x T)	37 x 37 x 10 mm
Gewicht	13 g

Die GR50AC liefert einen maximalen Strom von 30 mA. Dieser Strom ist ausreichend um einen Rauchschalter mit Strom zu versorgen.

Betriebs- und Klemmenanschlussleiste BAK 05

Klemmenanschluss (Querschnitt)	max. 1,5 mm ²
Wechseltaster für Reset Strom Spannung	max. 1 A max. 48 V AC/30 V DC
Abmessungen (H x B x T)	27 x 20 x 80 mm
Betriebsumgebungstemperatur	-30 °C bis +60 °C

i Die Betriebs- und Klemmenanschlussleiste BAK 05 ist werkseitig mit dem optischen Rauchschalter ORS 220 vorverdrahtet.

Das Lüftungs-Rauchschalter-System LRS 03, bestehend aus dem LKS 02, ORS 220, der BAK 05, der GR50AC und dem Auslösetaster S2 am Gehäusesockel, ist VdS anerkannt.



G 207085

7. Montagehinweise

7.1 Mechanische Montage des LRS 03

Beträgt der Lüftungskanal-Innendurchmesser weniger als 350 mm, muss das Einlassrohr entsprechend gekürzt werden. Das Einlassrohr kann durch Absägen gekürzt werden. Um die sichere Rauchererkennung zu gewährleisten, muss das Einlassrohr über mindestens 2 Bohröffnungen verfügen (s. Abb. 3: Maßbild).




Abb. 3: Maßbild

Das Rohr darf nicht verbogen werden und die Schnittkante ist rechtwinklig und sauber auszuführen.

Bei der Auswahl des Montageplatzes des LRS 03 ist darauf zu achten, dass das Einlassrohr am Montageort ausgewechselt werden kann. Bei ungekürztem Einlassrohr ist ein liches Maß von min. 470 mm vorzusehen.

Das LRS 03 wird durch entsprechende Befestigungsmöglichkeiten direkt auf den Kanal, axial zur Luftstromrichtung, montiert und durch die Gummischeiben abgedichtet.

Bei dem Einbau des LRS 03 ist auf eine möglichst schwingungsfreie Montage zu achten.

ACHTUNG

Mögliche Funktionsstörung durch fehlerhafte Montage

Eine falsche Einbaurichtung oder mangelnde Dichtigkeit führt zu Funktionsstörung des LRS.

- Die korrekte Einbaurichtung beachten und Dichtigkeit sicherstellen.

Es ist darauf zu achten, dass die Einbaurichtung des LRS 03 der Luftstromrichtung im Kanal entspricht. Dazu ist das LRS 03 entsprechend der Pfeile (Markierung) s. Abb. 4 im Gehäuseunterteil mit der Luftstromrichtung entsprechend zu montieren.




Abb. 4: Luftstromrichtung im Gehäuse

Sollten die beigegefügt Bohrschrauben (4,8 x 22) nicht zur Befestigung am Lüftungskanal geeignet sein, sind entsprechende Befestigungsmaterialien zu verwenden. Hierfür sind im Lüftungskanalsockel des LRS 03 zwei 6 mm Bohrungen im Abstand von 206 mm vorgesehen. Es werden 2 große Öffnungen für das Einlass- und das Auslassrohr in den Lüftungskanal gebohrt (s. Abb. 5).




Abb. 5: Bohrmaße

Gehäusedeckel Demontage

Das LRS 03 ist für den Service mit einem Schnellverschluss ausgerüstet. Durch leichten Handdruck auf den Gehäusedeckel kann das Schließen und Öffnen der Klammern erleichtert werden. Bei der Überkopfmontage des LRS 03 ist darauf zu achten, dass beim Öffnen des Gehäusedeckels keine Einzelteile zu Boden fallen (Deckel, Ansaugrohr, usw.).

Handhabung

Die Anschlussleitung für den LRS 03 wird durch die mitgelieferten Stopfen in das Gehäuse eingeführt und entsprechend angeschlossen.

Der Rauchschalter ORS 220 wird in den Sockel LKS 02 eingedreht.

Anschließend wird das Einlassrohr mit dem Strömungsadapter eingesetzt.

Nach der positiven Funktionsprüfung mittels Prüfgas kann der Gehäusedeckel des LRS 03 mit leichtem Druck aufgesetzt und den Klammern verschlossen werden.

Anzeige des Rauchschalters ORS 220

Die Anzeige-LED des Rauchschalters ORS 220 ist durch den transparenten Gehäusedeckel des LRS 03 sichtbar.

7.2 Elektrischer Anschluss LRS 03

Elektrische Installation

WARNUNG

Lebensgefahr durch Stromschlag

- ▶ Den elektrischen Anschluss dürfen nur Elektrofachkräfte oder elektrotechnisch unterwiesene Personen vornehmen.
- ▶ Die elektrische Installation ist gemäß der VDE Vorschriften auszuführen.

ACHTUNG

Mögliche Funktionsstörung durch Undichtigkeit

Durch eine Undichtigkeit bei der Kabeleinführung kann Luft entweichen. Dies führt zu einer fehlerhaften Rauchdetektion.

- ▶ Die empfohlene Leitungsart verwenden und die Dichtigkeit sicherstellen.

Kabelverlegung

Für die Kleinspannungen können alle handelsüblichen Fernmeldekabel mit oder ohne Abschirmung verwendet werden. Der Leitungsquerschnitt muss entsprechend der Stromaufnahme der verwendeten Geräte sowie entsprechend der Leitungslänge ausgelegt werden:

- Aderdurchmesser min. 0,6 mm bis max. 1,4 mm
- Kabeldurchmesser max. 9 mm
- Empfohlene Leitungsart IY(ST)Y 4 x 2 x 0,6 mm
- Auf eine Klemme dürfen nur Leiter mit gleichem Querschnitt gelegt werden.
- Die Leitungen sind so zu verlegen, dass eine ausreichende Zugentlastung vorhanden ist.

Zur Kabeleinführung sind 3 x M16 Stopfen montiert. Bei sachgemäßer Anwendung ist der Dichtungsbereich 6 – 10 mm mit IP54 gegeben.

Die Dichtungsstopfen können gegen Kabeleinführungen M16 x 1,5 mit M16 x 1,5 Gegenmuttern ersetzt/erweitert werden.

Klemmenbelegung der Betriebs- und Anschlussklemmenleiste BAK 05

Klemme	Bezeichnung / Signal
1	+ 24 V AC/DC
2	0 V (GND)/24 V AC
3	Kommunikationsschnittstelle
4	Alarmauslösetaster S2
5	Alarmschleife
6	Alarmschleife
7	Nicht belegt
8	Wechsleraster S1 (Öffner) NC
9	Wechsleraster S1 (Gemeinsamer Kontakt) COM
10	Wechsleraster S1 (Schließer) NO




Abb. 6: Klemmenbelegung im Sockel

Funktionsstellung des Relaiskontaktes

4	○	—	—	- Betriebszustand
5	○	—	—	- leicht verschmutzt
4	○	—	—	- stark verschmutzt
5	○	—	—	- spannungslos
		—	—	- Störung
		—	—	- Alarm

Austausch/Störungsbeseitigung

Vor dem Einsetzen der Rauchschalter, vor Meldertausch und vor Störungsbehebung (Drahtbruch und/oder Kurzschluss) ist die Netzversorgungsspannung auszuschalten. Wird parallel zum LRS 03 eine RZA 142 verwendet, so muss der ORS 220 nach dem Austausch in Verbindung mit dieser RZA 142 neu initialisiert werden.

Kontaktbelastbarkeit

Die elektrischen Grenzwerte für die Belastbarkeit der Relaiskontakte (30 V DC/1 A oder 30 V AC/1 A) dürfen - auch kurzzeitig nicht überschritten werden. Deshalb sind gegebenenfalls entsprechende Maßnahmen zum Schutz der Kontakte zu treffen.

Der Ausgangsstrom der Gleichrichterplatine **GR50AC beträgt max. 30 mA**.

Die Ausgangsspannung darf nur für den ORS 220 verwendet werden.

7.3 Anschaltbeispiele




Abb. 7: LRS 03 mit AC oder DC Spannungsversorgung




Abb. 8: Anschlussbeispiel LRS 03 mit LRZ Basis und DKT 02




Abb. 9: Anschlussbeispiel LRS 03 mit LRZ Basis (mit Leitungsüberwachung)




Abb. 10: Anschlussbeispiel LRS 03 mit LRZ Basis und DKT 02 (mit Leitungsüberwachung)




Abb. 11: Anschlussbeispiel LRS 03 mit LRZ Basis, ORS 144 K und DKT 02 (mit Leitungsüberwachung)

8. Inbetriebnahme

Vor der Inbetriebnahme der Rauchschalter in Lüftungsanlagen müssen die Lüftungsleitungen und das Lüftungskanalsockel sorgfältig gesäubert werden. Erst dann sollen die Rauchschalter der Verpackung entnommen, die Staubschutzkappe entfernt und in den Lüftungskanalsockel eingesetzt werden.

8.1 Funktionsprüfung

Die Prüfung muss mindestens folgende Punkte umfassen:

Das Zusammenwirken aller Geräte und deren technischer Zustand ist nachzuprüfen.

Die Brandschutzklappe / Rauchschutzklappe und / oder der Ventilator muss die Sicherheitsstellung „zu und / oder aus“ einnehmen bzw. beibehalten, wenn

- Rauch detektiert wird
- eine Störung am Rauchschalter auftritt
(z.B. durch Entnahme des Rauchschalters aus dem Sockel)
- die Energieversorgung ausfällt
- der Taster DKT 02 und/oder der Taster S2 am LRS 03 betätigt wird.

Für die Funktionsprüfung der Rauchschalter empfiehlt Hekatron das Prüfgas 918/5 zu verwenden.

 Das Prüfgas ist frei von FCKW und hinterlässt keine Rückstände in der Messkammer.

Diese Prüfungen und die Wartung dürfen nur von einem Fachmann oder einer dafür ausgebildeten Person ausgeführt werden. Sofern gefordert sind diese Prüfungen und deren Ergebnisse in einem Prüfbuch, z.B. IW-Set BSK/RSK von Hekatron, zu vermerken.

8.2 Wartung

7 Schritte zur einfachen Wartung:

1. Gehäusedeckel durch Clipverschluss öffnen
2. Rohr herausnehmen, optisch prüfen und bei Bedarf reinigen
3. Rauchschalter mit Tuch abwischen
4. Rauchschalter mit Prüfgas 918/5 ansprühen
5. Rohr einsetzen
6. Alarm durch Resettaster rückstellen
7. Gehäusedeckel durch Clipverschluss schließen

8.3 Anzeige der Betriebszustände des ORS 220

Signal, Frequenz	Farbe LED	Bedeutung
	grün	Betriebszustand
	grün/gelb	leicht verschmutzt
	grün/gelb	stark verschmutzt
	gelb	Störung ²⁾
	rot	Alarm
	„Aus“	spannungslos

²⁾ Mögliche Ursachen für eine Störung: (bei Rückfragen: Hotline 07634 500-8050)

- Betriebsspannung < 16 V
- Fehlerhafte Installation
- Hardwarefehler

9. Instandhaltung

Die Hekatron Rauchschalter sind, unter Berücksichtigung der besonderen Betriebsumgebungsbedingungen einer Wartung gemäß VDE 0833 Teil 1 zu unterziehen. Wir empfehlen die Rauchschalter nach einer Betriebszeit von 8 Jahren in Anlehnung an die DIN 14675 auszutauschen. Auf Grund besonderer Betriebsumgebungsbedingungen kann auch ein früherer Austausch erforderlich sein: z.B. übermäßige Beanspruchung, äußere Einflüsse, Verschmutzung, usw.

Das System LRS 03 sollte unter Beachtung der Grundmaßnahmen zu Instandhaltung gemäß DIN 31051 in Verbindung mit DIN EN 13306 entsprechend der Herstellerangaben ständig betriebsbereit und jährlich instand gehalten werden.

Eine Funktionsprüfung des ORS mit Prüfgas (Typ 918/5) durchführen. Sollte ein Lüftungskanalmelder auf diese Prüfung nicht ansprechen, so ist er auszutauschen. Das Einlassrohr muss frei sein.

Das Zusammenwirken aller Geräte und deren technische Zustand ist nachzuprüfen.

Das Einlassrohr muss einer regelmäßigen Sichtkontrolle unterzogen werden. Zur Sichtkontrolle das Einlassrohr aus dem Lüftungskanalsockel entnehmen und eventuell anfallende Rückstände entfernen. Nach Sichtprüfung und Reinigung das Einlassrohr wieder ordnungsgemäß einsetzen.


10. Anhang

10.1 Technischer Support & Applikations Support

Hekatron Vertriebs GmbH
Brühlmatten 9
D-79295 Sulzburg

Tel.: +49 (0) 76 34 5 00-8050
Mail: rs-support@hekatron.de

10.2 Bohrschablone



**Hekatron Brandschutz**

Hekatron Vertriebs GmbH
Brühlmatten 9, 79295 Sulzburg
Deutschland

Tel: +49 7634 500-8050

rs-support@hekatron.de

hekatron-brandschutz.de

Ein Unternehmen der Securitas Gruppe Schweiz

60000086 · V1.3 · de · 09/2025

Technische Änderungen vorbehalten.

